



|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 仕様         |                       |
| 系統         |                       |
| Serial No. |                       |
| 種類         | 外気用温度検出器              |
| 規格         | JIS C 1604-2013 A級    |
| 型式         | WEPT101               |
|            | 温度センサ                 |
| エレメント      | Pt100Ω 新JIS シングル A級   |
| 感温部        | φ8X120mm SUS304       |
| リード線       | VCTF 0.3sqX3cX10m     |
| 測定範囲       | -10~60℃               |
|            | シングル                  |
| 材質         | ケース:アルミ(白) ステ-:SUS304 |
| 重量         | 約800g                 |
| 取付         | φ36用U字ボルト取付           |

|     |    |      |                                   |             |          |             |         |             |
|-----|----|------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|
| No. | 日付 | 変更内容 | 設計 DR.                            | J. Horikawa | 尺度 SCALE | Free        | 図面名称    | 外気用温度検出器    |
| △   |    |      | 検図 CHK                            |             | 日付 DATE  | '09, 09, 18 | TITLE   | 型式: WEPT101 |
| △   |    |      | ロイヤル機器株式会社<br>ROYAL KIKI Co., Ltd |             |          |             | 図面番号    | R-13694     |
| △   |    |      |                                   |             |          |             | DWG. No |             |